

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Орган инспекции


443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446100, РОССИЯ, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 95 Телефон, Факс: 8(8846-39)4-80-05

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя,
заместитель технического директора органа
инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.
Чапаевске»

Балясникова Е. А.

«24» февраля 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 24.02.2025 г. № 5565

Дата проведения инспекции: с 24.02.2025 по 24.02.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая централизованного водоснабжения

2. Заказчик: ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск

2.1. Юридический адрес: 446115, Самарская область, г Чапаевск, ул
Ленина, д. 70А

2.2 Фактический адрес: 446115, Самарская область, г Чапаевск, ул
Ленина, д. 70А

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №16 от 17.02.2025.

2) Протокол лабораторных испытаний № 63-01-07/00803-25 от 24.02.2025

ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На санитарно-эпидемиологическую экспертизу представлен протокол лабораторных испытаний №63-01-07/00803-25 от 24.02.2025 в целях установления соответствия по микробиологическим показателям, согласно требованиям раздела III таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Согласно данному протоколу лабораторных испытаний пробы: " Вода питьевая централизованного водоснабжения", отобранной из водопроводного крана на пищеблоке в ГБОУ СОШ №13 СП детский сад №29 по адресу: Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ярославская, 1. Определение объема и перечня необходимых показателей сформированы на основании заявления. Лабораторные испытания отобранных проб проведены в ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512080 от 01.06.2015 года).

Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице:

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
Общее микробное число (ОМЧ)	2,0	не более 50	КОЕ/см³
E.coli	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 см³	отсутствие	КОЕ/100 см³

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Вода питьевая централизованного водоснабжения

Соответствует

требованиям раздела III таб. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (по исследованным показателям).

Врач по общей гигиене



Магдо А. А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске"

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797

e-mail: all@fguzsamo.ru


ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, г Чапаевск, Ленина, Дом 95, тел.:
+78463948005, e-mail: chapaevsk@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512080

УТВЕРЖДАЮ

Биолог микробиологической лаборатории,
Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Чапаевске"



Е.А. Мешалкина

24.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-07/00803-25 от 24.02.2025

1. **Заказчик:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 6330050160 ОГРН 1116330004713)

2. **Юридический адрес:** 446100, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ЧАПАЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА Д.70-А

Фактический адрес: Самарская обл, г Чапаевск, ул Ленина, д. 70А

3. **Наименование образца испытаний:** вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Детский сад № 29 "Кораблик", кран на пищеблоке, пищеблок, Самарская обл, г.о. Чапаевск, г Чапаевск, ул Ярославская, д. 1

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 20.02.2025 12:05 - 12:05

Ф.И.О., должность: Дедова Ольга Александровна Помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

При отборе присутствовал(-и): Засыпкина А. М. старший воспитатель ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №16 от 17 февраля 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 20 февраля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 63-01-07/00803-25 от 24.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 63-01-07/00803-33-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 446100, РОССИЯ, Самарская обл, г Чапаевск, Ленина, Дом 95

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 20.02.2025 12:40

дата начала испытаний 20.02.2025 12:50, дата окончания испытаний 21.02.2025 15:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	--	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.4, 7.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	--	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, 6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	2,0	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Дополнительная информация: Обобщенные колиформные бактерии - не обнаружено в 100 см³
Escherichia coli - не обнаружено в 100 см³

Ответственный за оформление протокола:

О.Г. Макарова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01-07/00803-25 от 24.02.2025